QM1

PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁSICO DE 100A ENTRADA AÉREA - SAÍDA AÉREA

RAMAL AÉREO CABO MULTIPLEXADO

QD1

LEVAR CONDUTOR DE ATERRAMENTO ATÉ O QUADRO PELO PISO (SE POSSÍVEL) OU ACIMA DO FORRO.

H=2,40 cobreada - 5/8" x 2,40m

ARC22000 1990W

16mm²

INSTALAR PONTALETE 2" PARA ANCORAGEM DO CABO MULTIPLEXADO

ARC12000 1085W

TOE 5500W

CX1

CENTRAL DE ALARME

QD7

PISO - Porcelanato

GÁS

Cozinha

Refeitório

Despensa

Acesso coberto

Área coberta recreação

Sanitário masculino

Sanitário feminino

acessível feminino


acessível masculino

#38x38

QD3 QD5

QD4 QD4

Legenda de fiação




Legenda

	2 Tomadas baixas a 0,30m do piso
	2 Tomadas médias a 1,10m do piso
	Tomada alta a 2,20m do piso
	Tomada baixa a 0,30m do piso
	Tomada média a 1,10m do piso
	Tomada média a 1,20m do piso
	Interruptor paralelo 1 tecla - 1,20m do piso
	Interruptor simples 1 tecla - 1,20m do piso
	Interruptor simples 2 teclas - 1,20m do piso
	Interruptor simples 3 teclas - 1,20m do piso
	Luminária LED 200W - Quadra
	Luminária LED 2x18W
	Quadro de distribuição
	Quadro de medição
	Refletor de led
	Relé Fotoelétrico
	Saída horizontal para eletroduto
	Caixa de passagem 400x400x400 no piso
	cobreada - 5/8" x 2,40m

Legenda de condutos

Elétrica	
	Direta
	Teto
	Alta
	Média
	Baixa
	Piso

MAPA DA PRANCHA



PROJETO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

AMAI
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO IRANI

Obra:
REFORMA ESCOLA ARLINDO BARBIERO
Rua Santos Dumont - Bairro São José - São Domingos/SC

Data: 04/2026

Resp. Técnico:
ELITON SUTIL:06815249956
Assinado de forma digital por ELITON SUTIL:06815249956 Dados: 2026.04.30 10:14:38 -03'00'
Eliton Sutil - Eng. Eletricista - CREA/SC - 115.861-6

Escala: 1:50

Proprietário:
MARCIO LUIZ BIGOLIN GROSBELLI:86876082920
Assinado de forma digital por MARCIO LUIZ BIGOLIN GROSBELLI:86876082920 Dados: 2026.05.12 11:15:27 -03'00'
Prefeitura de São Domingos - CNPJ 83.009.894/0001-08

Área: 2.085,0 m²

Desenho: ELITON

Especificação:
Distribuição Elétrica - QD1

Prancha: EL-01/06